

## Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-00944/2021

**Žadatel:** [REDAKCE]  
**Investor:** [REDAKCE]  
**Název akce:** PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU  
**Stupeň PD:** Spojené územní a stavební řízení  
**Zájmové území:**  
**Adresa:** Hlavní město Praha, ul. Na pěšině, Prunéřovská  
**Kat. území:** Dolní Chabry (730599)

Žadatel vymežil žádostí a příloženou projektovou dokumentací zájmové území.  
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.  
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### DOJDE ke kontaktu se zařízením VO

Na oplocené veřejně nepřístupné části pozemku parc. č. 1462/1 je uloženo kabelové vedení mezi stožáry VO č. 807582 – 807851 – 807601, proto požadujeme úpravu tohoto vedení tak, aby bylo uloženo na veřejně přístupném místě. Mezi stožáry č. 807582 – 807581 požadujeme stávající kabel odpojit a položit nový kabel CYKY 4Jx16 mm<sup>2</sup> do chodníku u komunikace. Mezi stožáry č. 8077581 – 807601 může být stávající kabel od stožáru č. 807601 v místě na chodníku naspojován novým kabelem a veden chodníkem ke stožáru č. 807581. Zároveň s kabely bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací.**




Technik VO:

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

V Praze dne: 11. 3. 2021

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.