



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Hrušovanské náměstí 253/5, PSČ 184 00

Telefon: 283851272

IČ: 00231274, ID datové schránky: ztib27j, e-mail: podatelna@dchabry.cz, www.dchabry.cz



Váš dopis ze dne:	naše značka:	vyřizuje:	datum:
	MCPCH 02772/2023	Chamrová	28.7.2023

Věc: Připojení na pozemek parc. č. 1055/3 k.ú. Dolní Chabry
Dvougaráž rodinného domu, ul. U Větrolamu, Praha“

Městské části Praha-Dolní Chabry byla dne 25.7.2023 stavebníkem doručena dokumentace k žádosti o připojení sjezdu dvojgaráže, pozemek parc. č. 1055 k. ú. Dolní Chabry, na komunikaci U Větrolamu. Dne 26.7. 2023 byla tato dokumentace předložena na zasedání komise stavební a dopravní, která podklady projednala a požaduje přepracování projektové dokumentace z těchto důvodů:

- řešení navrhovaného připojení je neakceptovatelné, neumožňuje bezpečné užívání chodníku chodci, zvláště **nebezpečný je lom se sklonem 10° a nepravidelně tvarovanou tzv. „zborcenou“ plochou v pravé, severní části nájezdu**
- komise požaduje přepracovat projektovou dokumentaci tak, aby bylo umožněno **bezpečné užívání chodníku chodci**, doporučuje posunutí garážových vrat směrem do garáže a dorovnání výšky sklonu na pozemku investora tak, jak bylo odsouhlaseno RMČ dne 11.09.2017 usnesením č. 640/17/RMČ.
- komise požaduje zachování stávající výškové úrovně chodníku
- komise upozorňuje na užívání stavby garáže bez řádného souhlasu stavebního úřadu



S pozdravem

Příloha:

Co: spis