

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládána informace o nutné opravě výtahové šachty, která zajistí další provozuschopnost a spolehlivost zařízení v areálu ÚMČ Hrušovanské nám. č. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry.

Na základě Protokolu z odborné zkoušky elektrického výtahu ze dne 10.10.2023 byly zjištěny závady, které je nutné opravit oprávněnou servisní firmou. Jedná se o výměnu 2 ks nosných pásů, výměnu vodící čelisti klece včetně samomazů, dále vyměnit baterie v rozvaděči a v HCU a dodat dorozumívací zařízení do klece výtahu dle ČSN a nařízení vlády 193/22 (PRG3710.00).

ÚMČ oslovil oprávněnou servisní společnost Schindler CZ, a.s., IČ: 27127010, Walterovo náměstí 329/3, PRAHA 5, která zaslala cenovou nabídku na opravu výtahové šachty ve výši 216.220,00 Kč bez DPH.

Další zjištěnou závadou, kterou odstraní vlastník výtahu - MČ Praha – Dolní Chabry je zatékání vody do výtahové šachty a poškozené (prasklé) střešní sklo výtahové šachty.

ÚMČ oslovil společnost PROFISKLO s.r.o., IČ: 25197053, České Budějovice 370 06, která zaslala cenovou nabídku na výměnu prasklého skla a zatmelení skel ve výši 78.860,00 Kč bez DPH.

ÚMČ uplatnila na základě Pojistné smlouvy č. 8603551717 škodní událost (poškozené/prasklé střešní okno) u pojišťovny Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP, která po šetření pojistné události stanovila pojistné plnění ve výši 19.000,00 Kč včetně DPH

Termín odstranění zjištěných závad dle Protokolu z odborné zkoušky elektrického výtahu ze dne 10.10.2023 musí být do 30.06.2024

Přílohy:

- Hrušovanské náměstí 253 - Protokol o servisu výtahu ze dne 10.10.2023
- Hrušovanské náměstí 253-5 Oprava po OZ + osvětlení nástupišť 5.2.2024
- Poškozené sklo_PROFISKLO_ÚMČ Dolní Chabry sklo střechy-1
- Oznámení o poskytnutí pojistného plnění ze dne 12.2.2024

Předkladatel: Lenka Drdová

Zpracovatel: Martina Bahou Procházková